



Escapes de gas y prevención de incendios



Indicaciones en caso de detectar olor a gas

En caso de detectar olor a gas, sigue las siguientes indicaciones:

- No acciones ningún interruptor ni enciendas aparatos eléctricos.
- No enciendas cerillas o mecheros y no fumes.
- Abre puertas y ventanas para que el espacio quede ventilado.
- Cierra los mandos de los aparatos de gas y la llave general de paso.
- No vuelvas a abrir la llave de paso hasta haber reparado la instalación o el aparato averiado.

Manipulación de cilindros de gas

En caso de que en el espacio que compartas existan cilindros de gas, sugerimos que tengas presente las siguientes indicaciones:

- El cambio de cilindro debe realizarse siempre con la llave del cabezal cerrada, para que la cantidad de gas despedida a la atmósfera sea mínima.
- No se debe realizar nunca la operación de cambio de cilindro cerca de fuentes de calor o del fuego, como mecheros, cigarrillos o estufas.
- El gas propano y butano pesan más que el aire, por lo que los cilindros, tanto llenos como vacíos, deben estar siempre en posición vertical.
- Si se produce un escape de gas, no debes abrir o cerrar ningún circuito eléctrico, ya que estos producen descargas capaces de provocar un incendio o explosión.